



Oleśnica, 13.02.2020 r.

Zamawiający informuje na temat wprowadzonych zmian w dokumentacji dla postępowania przetargowego pn. „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica”

część 2

Załącznik nr 2 do SIWZ – PFU

1. pkt 1.1.6 ppkt. d – zmieniono zapis:

Poprzednie brzmienie zapisu:

„zapewniający dostosowanie parametrów czynnika przez układy podmieszania i buforowania we współpracy z istniejącym źródłem ciepła. Przyjmuje się, że urządzenie kogeneracyjne pracuje jako podstawowe źródło energii cieplnej (okres letni) i dodatkowe w okresie grzewczym, stałotemperaturowe, współpracujące z istniejącą siecią”

Aktualne brzmienie zapisu:

„zapewniający dostosowanie parametrów czynnika przez układy podmieszania we współpracy z istniejącym źródłem ciepła. Przyjmuje się, że urządzenie kogeneracyjne pracuje jako podstawowe źródło energii cieplnej (okres letni) i dodatkowe w okresie grzewczym, stałotemperaturowe, współpracujące z istniejącą siecią”

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Zarębski