



Oleśnica, 21.02.2020 r.

Zamawiający informuje na temat wprowadzonych zmian w dokumentacji dla postępowania przetargowego pn. „Budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w miejscowości Oleśnica”

Program Funkcjonalno-Użytkowy

1. pkt 1.1.6 lit. f – zmieniono zapis:

Było:

„f. Przyłącze ciepłownicze oraz modernizacja sieci ciepłowniczej”

Jest:

„f. Przyłącze ciepłownicze”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. pkt VIII ppkt 2 lit. a. – zmieniono zapis:

Było:

„a. że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert wykonał co najmniej dwie roboty budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej polegające na budowie kompletnej jednostki kogeneracyjnej w kontenerze (silnik wraz z osprzętem w zabudowie kontenerowej) i nie mniejszej niż 0,999 MW el (gaz ziemny), dla których uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę oraz co najmniej jedną usługę serwisu układu wysokosprawnej kogeneracji dla takiego samego silnika. (...)”

Jest:

„a. co najmniej, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert wykonał co najmniej dwie roboty budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej polegające na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji nie mniejszej niż 0,999 MW el (gaz ziemny), dla których uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę oraz co najmniej jedną usługę serwisu układu wysokosprawnej kogeneracji dla takiego samego silnika. (...)”

W załączniku „Informacja o obecnym systemie ciepłowniczym i przyłączy” poprawiono wysokości podnoszenia pomp z 3,5 i 7 m na 35 i 70 m.


PREZES ZARZĄDU
Waldemar Zarębski