



**OLEŚNICA**

TC / 1267 / 2023

Oleśnica dnia 15.09.2023 r.



**MIEJSKA  
GOSPODARKA  
KOMUNALNA**

Spółka z o.o.

56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
telefon: 71 396 71 10  
fax: 71 314 39 58  
www.mgk.olesnica.pl  
e-mail:  
sekretariat@mgk.olesnica.pl

**Biuro Obsługi Klienta**  
56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
71 396 71 14  
71 396 71 38  
kierownik biura:  
71 396 71 45

**Zakład Oczyszczania  
Miasta**  
56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
kierownik zakładu:  
71 396 71 40

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji**  
56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada  
kierownik zakładu:  
71 396 71 15

**Oczyszczalnia  
Ścieków**  
56-400 Oleśnica  
ul. Batalionów Chłopskich  
telefon: 71 314 46 09

**Zakład Gospodarki  
Ciepłej**  
56-400 Oleśnica  
ul. Ciepła 2  
obsługa klienta:  
71 314 45 41  
71 314 46 45  
kierownik zakładu:  
71 398 47 33

**Zarząd Cmentarzy  
Komunalnych**  
56-400 Oleśnica  
ul. Wojska Polskiego 59a  
telefon: 71 314 98 45

**Dział Zaopatrzenia**  
telefon: 71 396 71 44



Wg rozdzielnika

### Dot. zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej

MGK Oleśnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy informuje, że w celu optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej mającym na celu ograniczenie strat ciepła na przesyle, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacji infrastruktury sieciowej, od początku sezonu grzewczego **2024 / 2025** nastąpi zmiana tabeli regulacyjnej.

Zmieni się temperatura wody w sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym dla warunków obliczeniowych na **115°C / 63°C** oraz w sezonie letnim na **68°C**.

Z uwagi na fakt, że zmiana parametrów obliczeniowych będzie powodować konieczność zmiany przepływów wody w węzłach cieplnych, w okresie miesiąca października **2024** r. dostosujemy przepływy do nowej tabeli regulacyjnej.

Powyższe zmiany nie powinny wpłynąć negatywnie na jakość usługi przesyłowej ciepła świadczonej przez naszą Spółkę.

W załączeniu przesyłamy zaktualizowany załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży ciepła .

**PROKURENT**

Grzegorz Odelski

Sprawę prowadzi:  
Tomasz Stopka  
kom. 663 743 518  
e-mail: [tstopka@mgk.olesnica.pl](mailto:tstopka@mgk.olesnica.pl)

**Tabela regulacyjna wody ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej - MGK Sp. z o.o Oleśnica**

$t_{ex}$ w °C	$\phi_x$	$T_{zx}$ w °C	$T_{px}$ w °C
-18	1,000	115,0	63,0
-17	0,974	113,2	62,1
-16	0,947	111,4	61,3
-15	0,921	109,6	60,4
-14	0,895	107,8	59,6
-13	0,868	106,0	58,7
-12	0,842	104,2	57,9
-11	0,816	102,4	57,0
-10	0,789	100,6	56,1
-9	0,763	98,8	55,3
-8	0,737	97,0	54,4
-7	0,711	95,2	53,6
-6	0,684	93,4	52,7
-5	0,658	91,6	51,8
-4	0,632	89,8	51,0
-3	0,605	88,0	50,1
-2	0,579	86,2	49,3
-1	0,553	84,4	48,4
0	0,526	82,6	47,6
1	0,500	80,8	46,7
2	0,474	79,0	45,8
3	0,447	77,2	45,0
4	0,421	75,4	44,1
5	0,395	73,6	43,3
6	0,368	71,8	42,4
7	0,342	70,0	40,3
8	0,316	70,0	40,1
9	0,289	70,0	39,8
10	0,263	70,0	39,5
11	0,237	70,0	39,3
12	0,211	70,0	39,0
Temperatura wody sieciowej poza sezonem grzewczym			
		68,0	48,0

Lato

oznaczenia:

- $t_{ex}$  - temperatura powietrza na zewnątrz obiektu  
 $T_{zx}$  - temperatura wody na zasileniu sieci ciepłowniczej  
 $T_{px}$  - temperatura wody na powrocie sieci ciepłowniczej  
 $\phi_x$  - współczynnik obciążenia

  
**KIEROWNIK**  
 Zakładu Gospodarki Ciepłej  
 mgr inż. Tomasz Stopka